ΧΗΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-ΝΕΡΩΝ-ΤΡΟΦΙΜΩΝ-ΕΔΑΦΟΥΣ
Δικ. Μακρή 1, Άγιος Μάρκος - Ρέθυμνο 741 00
Τηλ.: 28310 25412 - fax: 28310 50626
e-mail: info@chemicotechniki.gr
www.chemicotechniki.gr

CHEMICOTECHNIKI
ANALYTICAL ENVIROMENTAL QUALITY CONTROL
LABORATORIES WATER-FOOD-SOIL
1 Dikonimou Makri, Agios Markos - Rethymno 741 00
Tel.: (+30) 28310 25412 - Fax: (+30) 28310 50626
e-mail: info@chemicotechniki.gr
www.chemicotechniki.gr

Δοκιμές
Αρ. Πιστ. 46

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

TEST REPORT

	ΠΕΛΑΤΗΣ **Υπ' όψη**	*CLIENT* *Attention to*	**ΔΗΜΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ** **κ. ΔΗΜΑΡΧΟΥ**
	Αριθμός Πιστοποιητικού **Ημ/νία Έκδοσης**	*Certificate number* *Date Reported*	**105-17-11189-01** **18/11/2017**
	Περιγραφή Δείγματος	*Sample Description*	**ΑΝΩΓΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ**
	Κωδικός Δείγματος **Συσκευασία Δείγματος**	*Sample Code* *Sampling container*	**17-11189** **Αποστειρωμένη Φιάλη (Sterilized Bottle)**
	Δειγματοληψία	*Sampler*	**ΧΗΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ/ΔΝ_01 (CHEMICOTECHNIKI)**
	Μεταφορά Δείγματος **Ημ/νία δειγματοληψίας** **Ημ/νία παραλαβής** **Κατάσταση Δείγματος** **Έναρξη Ανάλυσης** **Περάτωση Ανάλυσης**	*Sample Transport* *Date of sampling* *Date of sample received* *Condition of sample received* *Start of Analysis* *End of Analysis*	**Φορητό Ψυγείο (Portable Refrigerator)** **14/11/2017** **14/11/2017** **Κανονική (Normal)** **15/11/2017** **18/11/2017**

Τα εργαστήρια είναι διαπιστευμένα κατά **ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025 (ΕΣΥΔ, Πιστοποιητικό Διαπίστευσης 46/27-11-2001).**
Οι Διαπιστευμένες δοκιμές συμβολίζονται με το σύμβολο (*). Accredited tests are represented by the symbol (*).

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

TEST RESULTS

	Παράμετροι	Parameters	**Αποτέλεσμα**	**Μονάδες**	**Όρια [**]**	**Μέθοδος**
			Result	Units	Limits [**]	Method
	ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ - CHEMICAL ANALYSIS					
*	Ολικό Χλώριο	*Total Chlorine*	0.11	mg/l		IN HOUSE NX_07 DPD METHOD
*	Ελεύθερο Χλώριο	*Chlorine Free*	0.09	mg/l		IN HOUSE NX_07 DPD METHOD
	ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ - MICROBIOLOGICAL ANALYSIS					
*	Ολικά Κολοβακτηριοειδή	*Total Coliforms*	<1	cfu/100ml	0	ISO 9308-1:2014
*	*Escherichia coli*	*Escherichia coli*	<1	cfu/100ml	0	ISO 9308-1:2014
*	Εντερόκοκκοι	*Intestinal Enterococci*	<1	cfu/100ml	0	ISO 7899-2:2000
*	Αριθμός αποικιών στους 37°C	*Aerobic Colony Count at 37°C*	Estimated 5	cfu/ml	Άνευ ασυνήθους μεταβολής	ISO 6222:1999
*	Αριθμός αποικιών στους 22°C	*Aerobic Colony Count at 22°C*	Estimated 9	cfu/ml	Άνευ ασυνήθους μεταβολής	ISO 6222:1999

*	**ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΝΕΡΟΥ-ΛΥΜΑΤΩΝ (WATER & WASTEWATER SAMPLING)**	Μέθοδος : ΔΝ_01/ISO 19458, ISO 5667-1, 3, 5, 9, 10, 14

[**]Όριο καταλληλότητας για πόσιμο βάσει ΦΕΚ 3282/Β/1909-2017 και Οδηγιών 98/83/ΕΚ & 2015/1787/ΕΕ
[**] Limit suitable for drinking water according to European Directives 98/83/EC & 2015/1787/EE

ΧΗΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ
ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ - ΜΕΛΕΤΕΣ
ΛΑΓΚΟΥΒΑΡΔΟΥ - ΣΠΗΛΙΩΤΑΚΗ Ο.Ε.
ΔΙΚ. ΜΑΚΡΗ 1 ΑΓ. ΜΑΡΚΟΣ 741 00 ΡΕΘΥΜΝΟ
ΤΗΛ.: 28310 25412 FAX: 28310 50626
Α.Φ.Μ. 047517548 ΔΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

Λαγκουβάρδου Αφροδίτη *(Lagouvardou Afroditi)*
Χημικός Μηχανικός - Διευθύντρια Εργαστηρίου
(Chemical Engineer - Laboratory Manager)

Τα αποτελέσματα αναφέρονται στο προσκομισθέν δείγμα. Το παρόν πιστοποιητικό δεν μπορεί να αναπαραχθεί χωρίς την γραπτή έγκριση του εργαστηρίου, παρά μόνο σε πλήρη μορφή.