



ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΚΜ 1	LYCY 4x1,5 mm²	Προεπιλεγμένες λειτουργίες	0
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΚΜ 2	LYCY 4x1,5 mm²	Προεπιλεγμένες λειτουργίες	0
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΚΜ 3	LYCY 4x1,5 mm²	Προεπιλεγμένες λειτουργίες	0
ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΣ 1 (ΕΝ-01)	LYCY 4x1,5 mm²	Προεπιλεγμένες λειτουργίες	0
ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΣ 2 (ΕΝ-02)	LYCY 4x1,5 mm²	Προεπιλεγμένες λειτουργίες	0
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΑΓΙΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ (ΑΘ-01)	LYCY 4x1,5 mm²	Προεπιλεγμένες λειτουργίες	0
ΑΝΤΑΓΗΤΙΚΟ 1 (ΑΝΤ-1)	LYCY 2x1 mm²	Ενδειξη βλάβης	1
	NHXMH 2x1,5 mm²	Φωτοερ ενδεικτής στάθμης	1
ΑΝΤΑΓΗΤΙΚΟ (ΑΝΤ-2)	LYCY 2x1 mm²	Ενδειξη βλάβης	1
	NHXMH 2x1,5 mm²	Φωτοερ ενδεικτής στάθμης	1
ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΕΝΗΤΗΡΙΑΣ (ΓΕΝ-01)	LYCY 4x1,5 mm²	Προεπιλεγμένες λειτουργίες	0
	UPS	Προεπιλεγμένες λειτουργίες	1
ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗΣ FCU (B1.5)	LYCY 7x1 mm²	Εντολή ON - OFF	1
		Ρύθμιση	1
		Ενδειξη βλάβης	1
		Κατάσταση	1
ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗΣ ΚΚΜ 1 (B1.2)	LYCY 7x1 mm²	Εντολή ON - OFF	1
		Ρύθμιση	1
		Ενδειξη βλάβης	1
		Κατάσταση	1
ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗΣ ΚΚΜ 2 (B1.3)	LYCY 7x1 mm²	Εντολή ON - OFF	1
		Ρύθμιση	1
		Ενδειξη βλάβης	1
		Κατάσταση	1
ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗΣ ΚΚΜ 3 (B1.4)	LYCY 7x1 mm²	Εντολή ON - OFF	1
		Ρύθμιση	1
		Ενδειξη βλάβης	1
		Κατάσταση	1
ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗΣ Α.Θ. (B1.1)	LYCY 2x1 mm²	Ενδειξη βλάβης	1
		Εντολή ON - OFF	1
		Ρύθμιση Ταχύτητας	1
		Ενδειξη βλάβης	1
ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ 1 (ΑΝ-01)	LYCY 6x1,5 mm²	Κάτω Στάθμη	1
		Άνω Στάθμη	1
ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΥΔΡ (ΥΔΡ-01)	NHXMH 4x1,5 mm²	Κάτω Στάθμη	1
		Άνω Στάθμη	1
ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΠΥΡ (ΠΥΡ-01)	NHXMH 4x1,5 mm²	Κάτω Στάθμη	1
		Άνω Στάθμη	1
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΙΣΤΙΚΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (ΠΥ-01)	LYCY 4x1,5 mm²	Προεπιλεγμένες λειτουργίες	0
		Εντολή ON - OFF	1
ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ 2 (ΑΝ-02)	LYCY 6x1,5 mm²	Ρύθμιση Ταχύτητας	1
		Ενδειξη βλάβης	1
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ (ΠΠ-01)	LYCY 4x1,5 mm²	Προεπιλεγμένες λειτουργίες	1
		Ενδειξη βλάβης	1
SPUT UNIT (SP-01)	LYCY 2x1 mm²	Προεπιλεγμένες λειτουργίες	0
		Ενδειξη βλάβης	0
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ (ΠΠ-01)	LYCY 4x1 mm²	Προεπιλεγμένες λειτουργίες	0
		Ενδειξη βλάβης	0
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΣΑ-01)	LYCY 4x1 mm²	Προεπιλεγμένες λειτουργίες	0
		Ενδειξη βλάβης	0
ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΥΚΛΟΜΑΤΟΣ	LYCY 4x1 mm²	Βλάβη Ανελκυστήρα	1
		Ενδειξη λειτουργίας	1
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ (Π-ΑΝ)	LYCY 7x1 mm²	Ενδειξη λειτουργίας	1
		Ενδειξη Ενεργοποίηση Κομβίου Κινδύνου	1

ΥΠΟΜΝΗΜΑ	
	ΚΑΛΩΔΙΟ BUS KHX
	ΚΑΛΩΔΙΟ ΥΠΡ Α ΣΤΡ 4" cat6
	ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΧΩΡΟΥ KHX FCU
	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ KHX – ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ 1,2,3,4
	RACK ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ Η/ΚΑΙ ΗΧΟΥ ΜΕ Α/Α ΟΤ
	ΑΚΕ: ΑΠΟΜΑΡΧΥΣΜΕΝΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ
	DVD RECORDER
	ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΙΝΑΚΑ

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ
ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ
ΕΡΓΟ
ΘΕΣΗ
ΕΙΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΦΑΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ - Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΔΑΙΔΑΛΟΣ Α.Ε. - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΜΕΛΕΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΝΩΓΕΙΩΝ
ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΝΩΓΕΙΩΝ
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ
ΚΑΤΟΨΗ ΔΩΜΑΤΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΔΣΘΕΝΗ
ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ KNX–BMS

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΜΑΡΤΙΟΣ 2023
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ
BMS 03
ΚΛΙΜΑΚΑ
1:100

ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
ΝΤΑΓΓΙΑΝΤΑΣ ΜΑΝΟΛΗΣ
ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
ΚΟΥΤΕΝΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
ΤΖΟΥΑΝΑΚΗΣ ΣΤΑΘΗΣ
ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ - ΣΦΡΑΓΙΔΑ

ΣΤΑΘΗΣ Γ. ΤΖΟΥΑΝΑΚΗΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΠΙΜΕΛΕΤΗΣ
ΜΕΛΟΣ Γ.Ε.Ε. ΤΕΕ 1706/2012
Α. ΚΑΡΟΛΙ 706/ΕΡΜΑΚΟ - ΤΗΛ. 2010 300338
ΑΦΜ 114296668 – ΔΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΚΛΕΙΔΙ

ΘΕΩΡΗΣΗ