



ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΚΜ 1	LYCY 4x1,5 mm²	Προεπιλεγμένες λειτουργίες	0
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΚΜ 2	LYCY 4x1,5 mm²	Προεπιλεγμένες λειτουργίες	0
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΚΜ 3	LYCY 4x1,5 mm²	Προεπιλεγμένες λειτουργίες	0
ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΣ 1 (EN-01)	LYCY 4x1,5 mm²	Προεπιλεγμένες λειτουργίες	0
ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΣ 2 (EN-02)	LYCY 4x1,5 mm²	Προεπιλεγμένες λειτουργίες	0
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΑΓΙΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ (ΑΘ-01)	LYCY 4x1,5 mm²	Προεπιλεγμένες λειτουργίες	0
ΑΝΤΑΓΙΚΟ 1 (ANT-1)	LYCY 2x1 mm²	Ενδειξη βλάβης	1
	NHXMH 2x1,5 mm²	Φλοστερ ενδείξης στάθμης	1
ΑΝΤΑΓΙΚΟ (ANT-2)	LYCY 2x1 mm²	Ενδειξη βλάβης	1
	NHXMH 2x1,5 mm²	Φλοστερ ενδείξης στάθμης	1
ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΕΝΗΤΗΡΙΑΣ (ΓΕΝ-01)	LYCY 4x1,5 mm²	Προεπιλεγμένες λειτουργίες	0
UPS	LYCY 4x1 mm²	Προεπιλεγμένες λειτουργίες	1
		Εντολή ON - OFF	1
ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗΣ FCU (B1.5)	LYCY 7x1 mm²	Ρύθμιση	1
		Ενδειξη βλάβης	1
		Κατάσταση	1
		Εντολή ON - OFF	1
ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗΣ ΚΚΜ 1 (B1.2)	LYCY 7x1 mm²	Ρύθμιση	1
		Ενδειξη βλάβης	1
		Κατάσταση	1
		Εντολή ON - OFF	1
ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗΣ ΚΚΜ 2 (B1.3)	LYCY 7x1 mm²	Ρύθμιση	1
		Ενδειξη βλάβης	1
		Κατάσταση	1
		Εντολή ON - OFF	1
ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗΣ ΚΚΜ 3 (B1.4)	LYCY 7x1 mm²	Ρύθμιση	1
		Ενδειξη βλάβης	1
		Κατάσταση	1
		Εντολή ON - OFF	1
ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗΣ Α.Θ. (B1.1)	LYCY 2x1 mm²	Ρύθμιση	1
		Ενδειξη βλάβης	1
		Κατάσταση	1
		Εντολή ON - OFF	1
ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ 1 (AN-01)	LYCY 6x1,5 mm²	Ρύθμιση Ταχύτητας	1
		Ενδειξη βλάβης	1
ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΥΔΡ (ΥΔΡ-01)	NHXMH 4x1,5 mm²	Κάτω Στάθμη	1
		Άνω Στάθμη	1
ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΠΥΡ (ΠΥΡ-01)	NHXMH 4x1,5 mm²	Κάτω Στάθμη	1
		Άνω Στάθμη	1
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΙΣΤΙΚΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (ΠΥ-01)	LYCY 4x1,5 mm²	Προεπιλεγμένες λειτουργίες	0
ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ 2 (AN-02)	LYCY 6x1,5 mm²	Εντολή ON - OFF	1
		Ρύθμιση Ταχύτητας	1
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΥΡΟΒΕΣΤΙΚΟΥ (ΠΠ-01)	LYCY 4x1,5 mm²	Ενδειξη βλάβης	1
SPUT UNIT (SP-01)	LYCY 2x1 mm²	Προεπιλεγμένες λειτουργίες	0
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ (ΠΠΡ-01)	LYCY 4x1 mm²	Προεπιλεγμένες λειτουργίες	0
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΣΑ-01)	LYCY 4x1 mm²	Προεπιλεγμένες λειτουργίες	0
ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ	LYCY 4x1 mm²	Βλάβη Ανελευστία	1
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ (Π-AN)	LYCY 7x1 mm²	Ενδειξη λειτουργίας	1
		Ενδειξη Ενεργοποίηση Κομβίου Κινδύνου	1

ΥΠΟΜΝΗΜΑ	
	ΚΑΛΩΔΙΟ BUS KNX
	ΚΑΛΩΔΙΟ UTP ή FTP 4" cat6
	ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΧΩΡΟΥ KNX FCU
	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ KNX - ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ 1,2,3,4
	RACK ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ Η/ΚΑΙ ΗΘΟΥ ΜΕ Α/Α ΟΙ
	ΑΚΕ: ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ
	DVD RECORDER
	ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΙΝΑΚΑ

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ  
ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ  
ΕΡΓΟ  
ΘΕΣΗ  
ΕΙΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ  
ΦΑΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ - Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΟΥ  
ΔΑΙΔΑΛΟΣ Α.Ε. - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  
ΜΕΛΕΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ  
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΝΩΓΕΙΩΝ  
ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΝΩΓΕΙΩΝ  
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ  
ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ  
ΚΑΤΟΦΗ Β ΣΤΑΘΜΗΣ  
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΔΣΘΕΝΗ  
ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ KNX-BMS

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  
ΜΑΡΤΙΟΣ 2023  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ  
BMS 02  
ΚΛΙΜΑΚΑ  
1:100

ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ  
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ  
ΝΤΑΓΓΙΑΝΤΑΣ ΜΑΝΟΛΗΣ  
ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ  
ΚΟΥΤΕΝΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ  
ΤΖΟΥΑΝΑΚΗΣ ΣΤΑΘΗΣ  
ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ  
ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ  
ΜΠΑΚΙΝΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΚΛΕΙΔΙ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ - ΣΦΡΑΓΙΔΑ

ΘΕΩΡΗΣΗ