

**ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΝΕΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ**

Σελίδα 1 από 1

Α/Α	ΗΜ/ΝΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟ ΛΗΨΙΑΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ		Θερμότητα	pH Ενεργός Οξύτης	Αγωγιμότητα	Σκληρότητα			Χλωριόντα (ως Cl)	Αλκαλικότητα (ως CaCO3)	Θειικά (ως SO4)	Βρόμιο (ως Br)	Φθόριο (ως F)	Φωσφόρος (ως P-PO4)	Νιτρικά (ως NO3)	Νιτροδία (ως NO2)	Αμμόνιο (ως NH4)	Ασβέστιο (ως Ca)	Μαγνήσιο (ως Mg)	Κάλιο (ως K)	Νάτριο (ως Na)	Σίδηρος (ως Fe)	Μαγγάνιο (ως Mn)	Αργίλιο (ως Al)	Ελεύθερο Χλώριο	Ολικά	E.coli	Εντερόκοκκοι	OMX 37°C	OMX 22°C
			ΟΙΚΙΣΜΟΣ	ΣΗΜΕΙΟ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ				Ολική	Παροδική	Μόνιμη																		Κολοβακτηριακή				
			ΑΝΩΤΑ ΕΠΙΤΡΕΠΤΑ ΟΡΙΑ					Γαλλικοί Βαθμοί (°F)																				mg/l				
			ΑΝΩΓΕΙΑ	ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΧΛΩΡΙΩΣΗΣ - ΕΞΟΔΟΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ	NTU	6.5 - 9.5	2500				250	145	<5	<0.10	<0.10	<0.05	1.9	<0.01	<0.07	48	7.8	<0.5	6.4	<5		<20	0.09	0	0	0		6
1	22/03/2024	24-02359	ΑΝΩΓΕΙΑ	ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΧΛΩΡΙΩΣΗΣ - ΕΞΟΔΟΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ	0.27	8.1	297	15.2	14.5		12.4	145	<5	<0.10	<0.10	<0.05	1.9	<0.01	<0.07	48	7.8	<0.5	6.4	<5		<20	0.09	0	0	0		6
2	22/03/2024	24-02360	ΑΝΩΓΕΙΑ	ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗ	0.65	8.3	249	10.8	10.5		11.3	105	<5	<0.10	<0.10	<0.05	7.0	<0.01	<0.07	38	3.0	<0.5	10.8	17.4		26.9		4800	360	58		>300
3	22/03/2024	24-02361	ΑΝΩΓΕΙΑ	ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΠΗΓΩΝ	0.18	7.9	307	15.6	15.1		11.7	151	<5	<0.10	<0.10	<0.05	2.1	<0.01	<0.07	50	7.8	<0.5	5.5	<5		<20		26	4	2		58
4	22/03/2024	24-02362	ΑΝΩΓΕΙΑ	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΧΛΩΡΙΩΣΗΣ	0.31	8.2	296	15.2	15.0		12.1	150	<5	<0.10	<0.10	<0.05	1.9	<0.01	<0.07	48	7.8	<0.5	7.3	6.0		<20	0.62	0	0	0		0
5	22/03/2024	24-02363	ΑΝΩΓΕΙΑ	Κ.Η.Φ.Η.	0.28	8.1	298	14.8	14.5		12.4	145	<5	<0.10	<0.10	<0.05	2.0	<0.01	<0.07	48	6.9	<0.5	7.3	6.0		<20	0.25	0	0	0		0
6	22/03/2024	24-02364	ΑΝΩΓΕΙΑ	ΤΑΒΕΡΝΑ "ΓΚΑΓΚΑΡΗΣ"																						<0.05	0	0	0		4	
7	22/03/2024	24-02365	ΑΝΩΓΕΙΑ	ΣΙΣΑΡΧΑ-ΒΡΥΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ																						<0.05	0	0	0		8	
8	22/03/2024	24-02366	ΑΝΩΓΕΙΑ	ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΣ ΜΕΤΟΧΙ-ΚΟΙΝΟΧΡΗΤ Η ΒΡΥΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ																						<0.05	0	0	0		10	
9	22/03/2024	24-02367	ΑΝΩΓΕΙΑ	ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΚΑΦΕΝΕΙΟ ΣΚΑΝΔΑΛΗΣ																							0.34	0	0	0		0
10	22/03/2024	24-02368	ΑΝΩΓΕΙΑ	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ																							0.16	0	0	0		12
11	22/03/2024	24-02371	ΑΝΩΓΕΙΑ	ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ-ΝΕΡΟ ΠΡΙΝ ΤΟ ΦΙΛΤΡΟ	0.27	8.2	298	15.2	14.5		12.8	145	<5	<0.10	<0.10	<0.05	1.9	<0.01	<0.07	48	7.8	<0.5	7.2	6.0		<20	0.39	0	0	0		16
12	22/03/2024	24-02372	ΑΝΩΓΕΙΑ	ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ-ΝΕΡΟ ΜΕΤΑ ΤΟ ΦΙΛΤΡΟ	<0.10	7.6	84	2.0	4.0		<5	40	<5	<0.10	<0.10	<0.05	1.2	<0.01	<0.07	11.2	0.5	<0.5	2.2	<5		<20	<0.05	0	0	0		>300

ΧΗΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ
ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ - ΜΕΛΕΤΕΣ
ΛΑΓΚΟΥΒΑΡΔΟΥ - ΣΤΑΥΡΑΚΗ Ο.Ε.
ΔΙΚ. ΜΑΚΡΗΣ 1, ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ - ΡΕΘΥΜΝΟ
ΤΗΛ.: 28310 25412 ΦΑΞ: 28310 50626
Α.Φ.Μ. 01754748 ΔΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

Λαγκουβάρδου Αφροδίτη
Χημικός Μηχανικός
Διευθύντρια Εργαστηρίου